



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710059

Дата внесения данных в реестр аккредитованных лиц 03.06.2015

Места осуществления деятельности: 150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4,
152907 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 39.

Юридический и почтовый адрес: 150054, Ярославль, ул. Чкалова, дом 4;
тел.(4852)736269; E-mail: mail@fguz.yar.ru, fguz.yar.ru

ОКПО 76534939; ОГРН 1057601089798, ИНН 7606053148, КПП 760601001



Исх. № 76-20-РС/16-09-1413-2025
23 04 2025г.

Место осуществления деятельности органа инспекции:
150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ярославской области»

Любавина Е. В.
23 апр 2025г.

140425.2471.1/2.РС.13/1112.220425

Подписка

Мне, Букареву Анатолию Николаевичу
в соответствии с КоАП РФ разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные
ст.25.9 указанного выше Закона. Об ответственности за дачу заведомо ложного
заключения по ст.19.26 КоАП РФ предупрежден(а)

14.04.2025 Эксперт:

Букарев А.Н.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(протокол инспекции)

№1112 от 22.04.2025

1.Объект (область) инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, расположенное по адресу: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Чапаева,зд.24а, которые муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» (МБУ ДО ДДТ) предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период каникул.

2.Заказчик инспекции: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе

2.1 Юридический адрес: Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, д.19

2.2 Фактический адрес: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Семашко, д.2

3.Владелец объекта инспекции: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» (МБУ ДО ДДТ) ОГРН

Эксперт

1027601071266, ИНН 7616005256

3.1 Юридический адрес: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Чапаева,зд.24а

3.2 Фактический адрес: -152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Чапаева,зд.24а

4.Вид инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза (инспекция в процессе эксплуатации)

5.Дата проведения инспекции: - начато: 14.04.2025

- окончено: 22.04.2025

6.Место проведения инспекции: Ярославская область, г.Ярославль, ул.Чкалова, д.4

7.Цель инспекции: установление соответствия (несоответствия) объекта инспекции техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

8.Основание для проведения инспекции: поручение №38 от 14.04.2025г, вх.№76-20/10/2471-90,РС-2025 от 14.04.2025г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе.

9.Документы, устанавливающие требования к объекту (области) инспекции:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

10.Документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

11.Инспекция проведена: врачом по общей гигиене Букаревым А.Н, сведения о прохождении аккредитации специалиста, уникальный номер реестровой записи 2022.3475294, дата проведения 21.05.2024г, ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ.

12.Представленные документы:

- акт обследования от 15.04.2025г.
- пояснительная записка
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (копия)
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. серия 76 №000161133 (копия)
- договор №1/22 от 02.11.2022г. на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений (копия)
- постановление № 1107 от 30.12.2022 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.12.2015г. №1350
- выписка из реестра лицензий: регистрационный номер лицензии на дополнительное образование детей и взрослых №ЛО35-01245-76/00186268 от 25.02.2016г.(копия)
- уведомление о присвоении кодов статистики от 06.12.2002г. (копия)
- устав МБУ ДО «Дворец детского творчества» с изменением (копия)
- технический план 2-го этажа здания Центра «Лидер» (копия)
- договор с ООО «Хартия» №0064/П/ЯРО-2025-ЯМ от 01.01.2025г.на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (копия)
- договор №128 от 15.01.2025г. с ООО «Медпроф» на оказание услуг по дератизации (копия)
- договор №151 от 15.01.2025г. с ООО «Медпроф» на проведение противоэпидемических мероприятий (копия)
- договор №1 от 01.01.2025г. с ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ на медицинское обслуживание детей, посещающих учреждение дополнительного образования (копия)
- контракт №85 от 01.01.2025г. на питьевую воду и водоотведение с ООО «РЕСУРС ВКХ»

Эксперт

(копия)

- контракт №1325/1 от 01.03.2025г. АО «Ресурс» на снабжение тепловой энергией в горячей воде (копия)
- договор №189 от 03.02.2025г. с ООО «Бравицкая ЯрВода» на поставку питьевой бутилированной воды (копия)
- список сотрудников лагеря с дневной формой пребывания детей с данными о прохождении мед.осмотра, профпрививков, гигиенического обучения.
- протокол № 76-76-30/00935-25 от 22.04.2025г. на исследование питьевой воды из крана холодного водоснабжения (Аккредитованный испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», 150054, г.Ярославль, ул.Чкалова, д.4, место осуществления деятельности: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д.2. Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016г.) (копия)
- протокол на исследование искусственной освещенности №334/ф от 22.04.2025г. (Аккредитованный испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», 150054, г.Ярославль, ул.Чкалова, д.4, место осуществления деятельности: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, д.19. Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016г.) (копия)
- протокол на исследование параметров микроклимата №335/ф от 22.04.2025г. (Аккредитованный испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», 150054, г.Ярославль, ул.Чкалова, д.4, место осуществления деятельности: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, д.19. Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016г.) (копия)

13. При инспекции установлено:

1. Основные сведения (проектная или расчетная мощность, период функционирования, продолжительность смен): детский оздоровительный лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества» располагается в здании Центра развития детского творчества «Лидер» по адресу 152240, Российская Федерация, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, зд.24А. В 2022г. здание введено в эксплуатацию. Здание кирпичное, 4-х этажное. Здание и земельный участок находятся в оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств». На основании договора №1/22 от 02.11.2022г. часть помещений (общей площадью 1723,52м²) Центра «Лидер» передана МБУ ДО ДШИ в безвозмездное пользование муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец детского творчества». Часть помещений (общей площадью 941,2м²) находятся в общем пользовании МБУ ДО ДШИ и МБУ ДО ДДТ. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» имеет лицензию на дополнительное образование детей и взрослых. Регистрационный номер лицензии №ЛО 35-01245-76/00186268, дата предоставления лицензии: 25.02.2016г.

Оздоровительное учреждение комплектуется детьми и подростками в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно, проживающими на территории Ярославской области. В 2025г. на каждую летнюю смену будут организованы по 5 смешанных по возрасту отрядов численностью до 30 человек.

Планируемый график смен:

- 1-я смена с 02.06.2025г. по 27.06.2025г., 150 человек
- 2-я смена с 01.07.2025г. по 24.07.2025г., 130 человек

Эксперт

2. Описание и анализ соответствия территории хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическим требованиям: территория учреждения ограждена, заасфальтирована, благоустроена. Вход на территорию через запирающиеся калитки и ворота. На входных дверях установлен домофон. Видеонаблюдение и искусственное освещение территории в темное время суток предусмотрено.

3. Наличие, описание и оценка системы горячего и холодного водоснабжения (в том числе резервуара для запаса питьевой воды и резервного источника водоснабжения), водоотведения; при наличии - очистных сооружений, систем отопления и подогрева воды: в учреждении централизованное водоснабжение. Ввод в здание выполнен через конструкцию пола 1-го этажа. На вводе в здание установлен водомерный узел. Система водоснабжения тупиковая, с нижней разводкой. Горячее водоснабжение - от электроводонагревателя емкостного типа, расположенного в тепловом узле. Водоотведение централизованное. Сброс стоков предусмотрен в канализационную сеть на границе земельного участка. Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрены внутренние водостоки с выпусками на отмокку. Отопление центральное, от «Котельной Технопарк», принадлежащей АО «Ресурс». Система отопления автоматизированная, что обеспечивает регулирование потребления тепловой энергии в зависимости от погодных условий. Контракт №85 от 01.01.2025г. на питьевую воду и водоотведение с ООО «РЕСУРС ВКХ» и контракт №1325/1 от 01.03.2025г. с АО «Ресурс» на снабжение тепловой энергией в горячей воде представлены.

4. Описание и санитарно-гигиеническая характеристика зданий, корпусов, пищеблока, вспомогательных помещений: деятельность учреждения в период функционирования лагеря с дневным пребыванием детей будет осуществляться в следующих помещениях:

2-й этаж:

- кабинет № 201 – 61,5 м² (№ 92 по тех.паспорту);
- кабинет № 202 – 47,8 м² (№ 91 по техпаспорту);
- кабинет № 203 – 47,5 м² (№ 90 по техпаспорту);
- кабинет № 204 – 41,7 м² (№ 87 по техпаспорту);
- кабинет № 205 – 51,3 м² (№ 77 по техпаспорту);

Кабинеты оборудованы столами и стульями, шкафами для пособий, имеются проектор, интерактивные доски, настольные игры. В помещениях установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды. Стены и потолки помещения покрашены акриловой интерьерной краской, полы покрыты линолеумом. Окна – пластиковые стеклопакеты, створы окон открываются. На окнах имеются жалюзи и противомоскитные сетки.

Для контроля температурного режима в кабинетах установлены настенные термометры. Составлен график проветривания помещений. Проветривание помещений проводится в отсутствие детей.

Культурно-досуговая деятельность будет организована в концертном зале на 210 посадочных мест 310,9 м² (№ 97 по техпаспорту) стены помещения обшиты звукоизоляционными панелями, пол покрыт линолеумом, потолки подвесные со встроенными светильниками. Искусственное освещение обеспечено светодиодными лампами. Есть дополнительная подсветка в виде прожекторов. Все осветительные приборы в рабочем состоянии и имеют защитные плафоны. Зал оборудован звуковой аппаратурой, на сцене установлен LED-экран, сцена обработана огнезащитным лаком.

Гардероб расположен на 1-м этаже (помещения на поэтажном плане №43,44), состоит из 2-х смежных помещений общей площадью 53,0 м². Оборудован вешалками с крючками, расположенными на 2 уровнях и лавками.

Все основные помещения учреждения имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено светодиодными светильниками с защитной арматурой. В помещениях кроме основного освещения предусмотрена система аварийного освещения.

Эксперт

В здании предусмотрена естественная и приточно-вытяжная вентиляция с разделением на отдельные системы для помещений с различным функциональным назначением. Для классов, кабинетов, административных помещений предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция при помощи приточно-вытяжной установки с системой рекуперации тепла уходящего воздуха. Для зрительного зала, малого зала предусмотрены отдельные приточно-вытяжные вентиляционные установки с системой рекуперации тепла уходящего воздуха. Для технических помещений, санузлов, душевых, комнат уборочного инвентаря, кладовых выполнены индивидуальные вытяжные системы.

Вентиляционное оборудование приточных и вытяжных систем расположено в специально оборудованных вентиляционных камерах. Для снижения уровня шума на приточных и вытяжных системах установлены шумоглушители. Подключение вентиляционных систем к сети воздуховодов выполнено через мягкие вставки. Система вентиляции (приточно-вытяжные венткамеры и венткамера противодымной вентиляции) расположена на техническом этаже (4-й этаж). На каждом этаже устроены зоны безопасности. При пожаре включается система подачи приточного воздуха в зону безопасности, с подогревом приточного воздуха в период с момента завершения эвакуации людей в помещения зоны безопасности и в течение времени их пребывания в этих помещениях до начала спасательных работ пожарными подразделениями. Одновременно включается система дымоудаления.

К работе в учреждении планируется допустить 28 человек, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в установленном порядке. Работники имеют личные медицинские книжки установленного образца. Педагогические работники, осуществляющие деятельность лагеря проходят инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев и оказанию первой медицинской помощи детям. Список сотрудников, привлеченных к работе в летнем оздоровительном лагере будет опубликован в Приказе директора МБУ ДО ДДТ об открытии лагерной смены.

Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул будет осуществляться в режиме пребывания детей с 9-00 час. до 15-00 час. с организацией 2-разового питания (завтрак и обед).

Планируется следующий режим дня:

Элементы режима дня	Пребывание детей
Сбор детей	09-00
Завтрак	с 09-30
Работа по плану отряда, общественно полезный труд, экскурсии, прогулки, оздоровительные, культурные, спортивные мероприятия	с 10-00
Обед	с 12-00
Свободное время, прогулки	с 13-00
Уход домой	15-00

Дневной сон не предусмотрен.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» медицинского кабинета не имеет. Организация медицинского обслуживания детей осуществляется по договору №1 от 01.01.2024г. с ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ». Изоляция заболевшего ребенка предусмотрена в специально выделенном кабинете на 1-м этаже. Из оборудования имеется стол, стулья, кушетка, ширма, шкаф, аптечка первой помощи. Все педагоги учреждения имеют Свидетельства об обучении по программе «Оказание первой медицинской помощи».

Эксперт

5.Наличие СЭЗ, подтверждающего соответствие водного объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям для его безопасного использования в целях питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения, и СЭЗ на проект зон санитарной охраны (при наличии собственного источника водоснабжения): собственный источник водоснабжения отсутствует.

6.Намерение использования открытого водоема для купания детей, указание на наличие СЭЗ водоем при его использовании в рекреационных целях: открытые водоемы для купания используются.

7.Описание и санитарно-гигиеническая оценка бассейна (при наличии): бассейн отсутствует.

8.Описание отделки помещений и их текущего санитарно-технического состояния, оценка документов, подтверждающих происхождение и безопасность материалов (после ввода в эксплуатацию, проведения ремонтных работ): ремонтные работы в заявленных помещениях не проводились.

9.Оценка соответствия мебели санитарно-эпидемиологическим требованиям в зависимости назначения помещений: расстановка мебели в учреждении согласно назначения помещений. Дети обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

10.Оценка условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе описание покрытия спортивных и игровых площадок: физкультурно-оздоровительная работа предусматривает следующие мероприятия:

- утренняя гимнастика,
- спортивные соревнования и праздники.

Спортивные мероприятия планируется проводить на собственной территории.

11.Наличие и описание условий отдыха для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов (при планировании организации отдыха данной категории отдыхающих). На основании Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры N 07.06/2/1 объект доступен полностью для МГН с категориями инвалидности К,О,У(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушения умственного развития).

На пути следования к объекту нет лестниц, пандусов и перепадов высоты, при входе на территорию и при входе в здание установлены наружные вызывные устройства. Перед дверью входная площадка, входные двери имеют ширину 120 см, на пути движения внутри здания отсутствуют пороги и иные элементы благоустройства, для беспрепятственного и безопасного движения посетителей. Ширина путей движения в коридорах от 1,8 м до 3,0 м. Двери внутренних помещений имеют ширину от 100 см. В здании есть лифт, доступный по габаритам для инвалида на кресле-коляске, на каждом этаже располагаются санитарные комнаты для инвалидов, доступные по габаритам и по оборудованию для всех групп инвалидов.

Объект доступен частично избирательно для посещения инвалидами с нарушением зрения, слуха. На пути следования к объекту и внутри здания есть визуальная и тактильная разметка. Прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Отсутствует акустическая информационная система, отсутствуют носители информации, предназначенные для чтения людьми с нарушением зрения посредством прикосновения к источнику информации.

12.Наличие условий для приготовления дезинфицирующих растворов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств: в учреждении на каждом этаже имеется комната для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов (КУИ). Стены облицованы керамической плиткой, пол - керамическая плитка с нескользящей поверхностью, потолок - панели ПВХ. В каждой комнате установлены специальные ванны подводкой горячей и холодной воды. Для хранения моющих и дезинфицирующих средств имеются специальные шкафчики.

13.Наличие и оборудование туалетов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими

Эксперт

требованиями. Оценка условий для соблюдения правил личной гигиены детей и персонала: туалеты (раздельно для мальчиков и для девочек) находятся на каждом этаже. Также на каждом из трех этажей имеется туалет для маломобильных групп населения (инвалидов). Каждый туалет для мальчиков оснащен 1 унитазом в закрытой кабинке и 2 писсуарами, а также 2 раковинами для мытья рук. Каждый туалет для девочек оборудован 3 раздельными кабинками с унитазами, а также 2 раковинами для мытья рук. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, электрическими сушилками для рук. Санитарно-техническое оборудование (унитазы, умывальники) исправное, без сколов, трещин и других дефектов. Для персонала выделен отдельный туалет, расположенный на 2 этаже. Пол во всех санитарных комнатах - керамическая плитка с нескользящей поверхностью. Стены до потолка облицованы керамической плиткой. Потолок во всех санитарных комнатах: панели ПВХ. Ко всем раковинам подведена горячая и холодная вода.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), используется по назначению и хранится отдельно

14. Оценка организации горячего питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Описать набор помещений, площадей, холодильного и технологического оборудования исходя из объема и ассортимента реализуемой продукции, условия соблюдения поточности технологических процессов, состояние коммуникационных систем и оборудования пищеблока, обеденного зала на момент проведения СЭЭ (по документам): место проведения питания: кафе "Радуга", расположенное по адресу Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д.21. Субъект организации питания: ООО "Общепит" 152240 Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 21.

В штат пищеблока входят: 4 повара, 1 мойщица столовой посуды, 1 мойщица кухонной посуды, 1 подсобный рабочий. Обеденный зал на 60 посадочных мест.

В состав помещений пищеблока входят: овощной цех, холодный цех, мясной цех, горячий цех, моечные для мытья столовой и кухонной посуды, помещение для хранения овощей, склад для хранения сыпучих продуктов, раздевалка для персонала.

На пищеблоке установлены: одна 6-и конфорочная электрическая плита, духовой шкаф, мармит, железные стеллажи, цельнометаллические столы; раковины для мытья овощей, мяса, рук. В моечной 6 раковин для мытья столовой посуды, 2 ванны для мытья кухонной посуды. Горячая вода от электрического водонагревателя. Вывешены инструкции «Мытье кухонной посуды», «Мытье столовой посуды», используется моющее средство «Прогресс». Для дезинфекции посуды и поверхностей, подлежащих обработке, используются дез.средство «Ника хлор».

На пищеблоке 2 холодильника, 2 морозильные камеры. Суточные пробы хранятся в холодильнике. Холодильное оборудование оснащено термометрами, температурный режим соблюдается. Оборудование, инвентарь, кухонная посуда промаркированы. Внутренняя отделка помещений пищеблока выполнена из материалов, стойких к воздействию моющих, дезинфицирующих растворов: стены на 1,6 м облицованы плиткой, стены выше плитки и потолок покрашены, на полу – плитка.

В пищеблоке и обеденном зале установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха. Раковины для мытья рук (находятся перед входом в помещение пищеблока) обеспечены жидким мылом, бумажными полотенцами. Сотрудники пищеблока работают в одноразовых масках и перчатках, имеется запас масок и перчаток из расчета на 10 рабочих дней.

Примерное меню для оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул согласовывается с начальником лагеря. Договор на организацию питания на 1 и 2-ю смены будет заключен в мае и июне 2025 года соответственно.

15. Описание организации питьевого режима: питьевой режим организован в форме бутилированной питьевой воды, расфасованной в емкости по 19 литров. На каждом этаже установлены кулеры, запас

Эксперт

одноразовых стаканов постоянно пополняется. Использованная посуда собирается в контейнеры для сбора использованной посуды одноразового использования. Мытье и дезинфекция дозирующих установок производится в соответствии с инструкциями. Поставка питьевой воды на основании Договора №189 от 03.02.2025г. с ООО «Бравицкая ЯрВода».

16. Описание схемы сбора и вывоза отходов: контейнерная площадка на 2 контейнера имеет ограждение по периметру, 2 дверцы и крышу. Размещена на территории учреждения.

договор №0114/П/ЯРО-2025-ЯМ от 07.02.2025г. с ООО «Хартия» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами представлен.

17. Наличие, достаточность и исправность оборудования для обеззараживания воздуха: во всех помещениях, используемых для лагеря, проводится обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов.

18. Оценка оборудования для проведения термометрии, запасов дезсредств, репеллентов: контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется организацией с помощью термометров. Имеется запас моющих и дезинфицирующих средств.

19. Оценка соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям при организации питания, дератизационных, дезинсекционных, акарицидных обработок, бассейна (при наличии) с указанием структурных единиц актов (пунктов), на соответствие которым проводилась экспертиза: имеется договор №128 от 15.01.2025г. с ООО «Медпроф» на оказание услуг по дератизации и договор №151 от 15.01.2025г. с ООО «Медпроф» на оказание услуг по дезакаризации.

20. Анализ протоколов исследований: уровень освещенности соответствует гигиеническим нормативам (протокол измерений освещенности производственных, общественных и жилых помещений №334/ф от 22.04.2025г, выполненный аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», место осуществления деятельности: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, д.19.

Параметры микроклимата соответствуют гигиеническим нормативам (протокол измерений параметров микроклимата №335/ф от 22.04.2025г, выполненный аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», место осуществления деятельности: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, д.19.

Вода, отобранная из крана холодного водоснабжения по исследуемым показателям соответствует гигиеническим нормативам (протоколы испытаний №76-76-30/00935-25 от 22.04.2025г, выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», место осуществления деятельности: 152250, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Семашко, д.2).

Владелец объекта инспекции несёт полную ответственность за достоверность представленных сведений.

14. Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, расположенное по адресу - 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Чапаева, зд.24а, которые муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период каникул соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене



А.Н.Букарев

Эксперт

